

Rynkeby Vandværk  
Grøndalsvej 31  
5350 Rynkeby  
Att.: Mogens Jørgensen

Rapportnr.: AR-24-CG-24064963-01  
Batchnr.: EUDKVE-24064963  
Kundenr.: CA0005769  
Modt. dato: 01.08.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Rynkeby Vandværk - Ledningsnet - 81539 - V02200057 / 4439001299  
**Udtagningsadresse:** Skovsbovej 15, 5350 Rynkeby  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 01.08.2024 kl. 09:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 01.08.2024 - 05.08.2024

**Prøvemærke:** Vaskerum

Lab prøvenr:	835-2024-81397125	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	8	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.18	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	B 20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
pH	7.8	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Vandtemperatur	16.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	830	µS/cm			15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Iltindhold	10.0	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814:2012	15
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016 (HISTORISK).

### Kopi til:

Kerteminde Kommune , Kopimodtager drikkevand, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde  
Rambøll Danmark A/S, Lise Wolf (LIW), Sverigesgade 3 tv, 5000 Odense C

05.08.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end \*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
>: større end i.p.: ikke påvist  
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig  
DL: Detektionsgrænse n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016 (HISTORISK).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.